

ที่ ศธ ๐๖๒๖.๙/๓๕๖



วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียด (ร่าง) ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างและ
ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองนโยบายขับเคลื่อน
อาชีวศึกษากำลึงสอง ให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellence Center) จำนวน ๑ รายการ ได้แก่
- ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง ราคา
๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จึงประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมให้บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาประชาพิจารณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ภัทรพฤษยา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๓๘๖๒



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองนโยบายขับเคลื่อน อาชีวศึกษากำลึงสอง ให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellence Center) จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

- ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง

ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็น ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จึงประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมให้บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาประชาพิจารณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อความมีความโปร่งใส เปิดเผย ยุติธรรม คุ่มค่า และประหยัดงบประมาณของทางราชการ ผู้ที่ประสงค์ให้ ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วง ให้จัดส่งเอกสารและข้อทักท้วงได้โดยตรง

สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

เลขที่ ๑๗๗ ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ <http://www.roiet-icec.ac.th/> หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๑ ๓๘๖๒ โดยผู้มีความ ประสงค์จะประชาพิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ - สกุล - ที่อยู่) ทางวิทยาลัยฯ จะ นำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ที่ประสงค์ประชาพิจารณ์ไปพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาญชัย ภัทรพูกษา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2566

หน้า 1/1

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง)

1. รายละเอียดทั่วไป

- 1.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู
- 1.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และต้องมีเอกสาร
ในการประกอบการพิจารณา

2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 2.1 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องประกอบสำเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน IOS
9001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 หรือ มอก.2134-2553
หรือ IOS 18001 และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- 2.2 มีแผ่นกรองอากาศเป็นแบบใยสังเคราะห์ หรือแบบตาข่ายพลาสติก หรือตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิตสำหรับกรองฝุ่นละออง ที่ช่องลมดูดกลับ โดยสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
สะดวก
- 2.3 ใช้สารทำความเย็น น้ำยา R22 หรือ R32 หรือ R410A หรือดีกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของเครื่องปรับอากาศ และตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.4 ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 230V/1Ph/50Hz หรือระบบไฟฟ้า 3 เฟส
400V/1Ph/50Hz
- 2.5 พัดลมส่งลมเย็น สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- 2.6 การติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศต้องมีเบรกเกอร์ ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1
ชุด ต่อ 1 เครื่อง เบรกเกอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 A
- 2.7 มีสายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ไปเครื่องปรับอากาศ ใช้สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาดไม่น้อยกว่า 4
SQ.MM. ร้อยสายไฟด้วยท่อ PVC สีขาว
- 2.8 สายไฟฟ้าและท่อน้ำยาให้เดินรางพลาสติกหรืออยู่ในรางพลาสติกตามมาตรฐาน
- 2.9 ใช้รีโมทไร้สาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- 2.10 มีค่าประสิทธิภาพในการทำทำความเย็น อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ
SEER 13.00 บีทียู/ วัตต์-ชั่วโมง

(นายไชยวัฒน์ วงศ์สมศรี)

ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ ปรีเตนนง)

กรรมการ

(นางสาวประภาพร จตุเทณ)

กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2566

หน้า 1/2

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง)

3. รายละเอียดทั่วไป

- 3.1 มีประกันตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 2 ปี และ Compressor อย่างน้อย 5 ปี
- 3.2 เครื่องปรับอากาศที่เสนอราคา รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่น ๆ ตามมาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า ท่อทองแดง ท่อน้ำทิ้ง รางครอบท่อ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบ
- 3.3 ร้านค้าหรือผู้ติดตั้งต้องดำเนินการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศชุดเก่าออกให้เรียบร้อย พร้อมทั้งซ่อมแซมผนังหรือส่วนที่เสียหายจากการรื้อถอนให้เรียบร้อยตามสมควร ก่อนการดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชุดใหม่
- 3.4 รับประกันคุณภาพใช้งานทั่วไป ตลอดจนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี


(นายไชยวัฒน์ วงศ์สมศรี)
ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ ปรีเตนนี)
กรรมการ


(นางสาวประภาพร จตุเทิน)
กรรมการและเลขานุการ